

攀枝花市2017年12月~2018年6月国（省）控企业污染源火电企业废气监测数据

行政区	企业名称	监测点名称	执行标准名称	执行标准条件名称	监测日期	工况负荷(%)	流量(m ³ /h)	烟气温度(℃)	含氧量(%)	监测项目名称	实测浓度(mg/m ³)	折算浓度(mg/m ³)	标准限值(mg/m ³)	排放单位	是否达标	超标倍数	备注	
四川省	四川川煤华荣能源股份有限公司研石发电厂	12号锅炉除尘器后排	火电厂大气污染物排放标准	/燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准（包含汞及其化合物）/现有锅炉/现有锅炉（广西、	2017-12-5			123.0	5.88	烟尘	10.48	10.48	30	mg/m ³	是			
					11:00:00					二氧化硫	31	31	400	mg/m ³	是			
					2017-12-11					氮氧化物	183	183	200	mg/m ³	是			
		9:00:00			烟尘					10.8	10.6	30	mg/m ³	是				
		2017-12-11			二氧化硫					51.3	50.2	400	mg/m ³	是				
		11:00:00			氮氧化物					87.7	85.9	200	mg/m ³	是				
		11号锅炉除尘器后排口		486000.000000	129.0	5.68	烟尘	10.54	10.54	30	mg/m ³	是						
							2017-12-11	二氧化硫	50	50	400	mg/m ³	是					
							11:00:00	氮氧化物	86	86	200	mg/m ³	是					
		12号锅炉除尘器后排					444000.000000		5.14	烟尘	2.56	2.42	30	mg/m ³	是			
										2017-12-11	二氧化硫	82.3	77.9	400	mg/m ³	是		
										15:00:00	氮氧化物	154	146	200	mg/m ³	是		
签发:		审核:		经办:		第 页/共 页												